

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ КОТЛОВ КВ-ГМ.

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки
КВ-ГМ-7,56-150(КВ-ГМ-6,5-150)	Блок котла, без обшивки и изоляции (либо россыпью).	1.Вентилятор ВДН-10-1000 2.Дымосос ДН-10-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Горелка РГМГ-7
КВ-ГМ-11,63-150(КВ-ГМ-10-150)	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63.	1.Вентилятор ВДН-10-1000 2.Дымосос ДН-12,5-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Горелка ГМПВ-13
КВ-ГМ-23,26-150(КВ-ГМ-20-150)	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63.	1.Вентилятор ВДН-12,5-1000 2.Дымосос ДН-17Х-750 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Горелка ГМПВ-25
КВ-ГМ-35-150	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью).	1.Вентилятор ВДН-15Х-1000 2.Дымосос ДН-17Х-750 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Горелка ГМПВ-40