

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ КОТЛОВ КВР, КВ-ТС.

Типоразмер котла	Базовая комплектация котла	Рекомендуемая комплектация котельной ячейки
КВР-4,65-150(КВТС-4-150)	Блок котла, без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63.	1.Вентилятор ВДН-10-1000 2.Дымосос ДН-11,2-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Топка ТЛЗМ-2-1,87/3,0
КВР-7,56-150(КВТС-6,5-150П)	Блок котла, без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63.	1.Вентилятор ВДН-10-1000 2.Дымосос ДН-12,5-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Топка ТЛЗМ-2-1,87/4,0
КВР-11,63-150(КВТС-10-150П)	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63.	1.Вентилятор ВДН-10-1000 2.Дымосос ДН-15Х-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Топка ТЧЗМ-2-2,7/4,0

КВР-11,63-150 ПВ(КВТСВ-10-150П)	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63, ПВ - встроенный воздухоподогреватель.	1.Вентилятор ВДН-11,2-1000 2.Дымосос ДН-15Х-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Топка ТЧЗМ-2-2,7/4,0
КВР-23,26-150(КВТС-20-150П)	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63.	1.Вентилятор ВДН-15Х-750 2.Дымосос ДН-17Х-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Топка ТЧЗМ-2-2,7/6,5
КВР-23,26-150 ПВ (КВТС-20-150П)	Блок котла (топочный и конвективный блоки), без обшивки и изоляции (либо россыпью), вентилятор 19ЦС-63, ПВ - встроенный воздухоподогреватель.	1.Вентилятор ВДН-15Х-750 2.Дымосос ДН-17Х-1000 3.Комплект автоматики 4.Запорная и предохранительная арматура, приборы безопасности 5.Топка ТЧЗМ-2-2,7/6,5